

вул. Степового Фронту, 9  
м. Павлоград  
Дніпропетровська обл.  
51400, Україна  
р/р 26005039733201  
УКРСИББАНК  
МФО 351005, ЗКПО 26460957  
тел.: +38 056 226-83-08  
тел./факс: +38 056 226-35-87

вул. Степового Фронту, 9  
г. Павлоград  
Днепропетровская обл.  
51400, Украина  
р/с 26005039733201  
УКРСИББАНК  
МФО 351005, ОКПО 26460957  
тел.: +38 056 226-83-08  
тел./факс: +38 056 226-35-87

09.11.09 № 2432  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

АО НТП «Укрпромэнерго» тесно сотрудничает с ОАО «Павлоградуголь» «Павлоградэнергопредприятие» с 2005 г.

В период с октября 2005 по февраль 2006 г. сотрудниками АО НТП «Укрпромэнерго» выполнены пуско-наладочные работы котлов КЕ – 25/14С ст.№3 и КЕ – 6,5/14С ст.№1 котельной шахты «Западно-Донбасская». Наладочные работы были выполнены в полном объеме с наладкой водно-химического режима работы котлов, деаэратора ДА – 50, а также монтаж и наладка КИП и А котлов.

В 2007 г. специалистами АО НТП «Укрпромэнерго» выполнены эколого-теплотехнические и водно-химические испытания котлов КЕ-6,5/14 ст. № 1 и КЕ-25/14 ст. № 2, 3 котельной блока № 2 ПСП «Шахта «Степная».

В 2008 г. наладочной бригадой АО НТП «Укрпромэнерго» выполнены режимно-наладочные и эколого-теплотехнические испытания на котельных:

Шахта «Сташкова» котлы КЕ – 25/14С ст.№3 и КЕ – 4/14С ст.№1, а также наладка водно-химического режима работы котлов, пуско-наладка деаэратора ДА – 50 и наладка КИП и А котлов.

Шахта «Западно-Донбасская» котел КЕ – 10/14С ст.№1.

Шахта «Днепровская» котел ДКВР – 10/13 ст.№3, а также наладка водно-химического режима работы котла и наладка КИП и А котла.

В 2009 г. сотрудниками АО НТП «Укрпромэнерго» выполняются режимно-наладочные и эколого-теплотехнические испытания котлов ДКВР – 10/13 ст.№1,2 котельной шахты «Днепровская», а также пуско-наладка деаэратора ДА – 50.

При выполнении выше перечисленных работ на всех этапах специалисты АО НТП «Укрпромэнерго» показали свою высокую квалификацию и профессионально-технический уровень.

Директор

С.И. Аргат

Исп.:

Нач.ТТС

Шиян В.И. тел.: 268-683

