



Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
электраэнергетыкі "БЕЛЭНЕРГА"
Гродзенскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
"ГРОДНАЭНЕРГА"

пр-т Казімаўскаў, 64, 230003, г. Гродна
тэл. (0152) 75-33-00, факс (0152) 75-34-41
e-mail: volh@energo.grodno.by
р/р № 3012000200010 у філіяле ААТ "Белтрансбанк"
па Гродзенскай вобласці, Гродна
МФО 152101335, УНП 500036438, АКПА 00105877

18 07 2007 № 241/4533
На № _____ ад _____

О качестве
котла-утилизатора
КУП-12,5-1,4-280.

Государственное производственное объединение
электроэнергетики "БЕЛЭНЕРГО"
Гродненское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
"ГРОДНОЭНЕРГО"

пр-т Космонавтов, 64, 230003, г. Гродно
тел. (0152) 75-33-00, факс (0152) 75-34-41
e-mail: volh@energo.grodno.by
р/р № 3012000200010 в филиале ОАТ "Белтрансбанк"
по Гродзенскай вобласці, Гродна
МФО 152101335, УНП 500036438, АКПА 00105877

Генеральному директору
АО НТП «Укрпромэнерго»
Соловью О.И.

Спроектированная и поставленная АО НТП «Укрпромэнерго» в адрес
РУП «Гродноэнерго» для мини-ТЭЦ «Северная» паровая утилизационная ко-
тельная установка КУП-12,5-1,4-280 горизонтального исполнения пущена в
эксплуатацию в декабре 2006 года. Эксплуатационные технико-
экономические показатели работы котла КУП-12,5-1,4-280 соответствуют
техническим условиям изготовителя. Управление режимами работы котла-
утилизатора осуществляется с верхнего уровня АСУ ТП. За период эксплуа-
тации замечаний по качеству изготовления данного котла-утилизатора нет.

Заместитель главного инженера *Ю.А. Шмаков* Ю.А. Шмаков

Соболь792376

Серия ШС № 001019